



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,

email: zampubl@szpital-tomaszow.pl, www: <http://szpital-tomaszow.pl>



Tomaszów Lubelski dnia 29.12.2022r.

Nazwa zamówienia: **Przebudowa istniejącego ujęcia wody podziemnej (studni nr 3)**

Numer sprawy: **SZZ.251.85.2022.R**

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 złotych netto

1. Zamawiający:

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1**
województwo lubelskie, powiat Tomaszów Lubelski
telefon: **(0-84) 664-44-11 do 19**
faks: **(0-84) 664-25-21**
poczta elektroniczna (e-mail): zampub@szpital-tomaszow.pl
adres internetowy: <http://www.szpital-tomaszow.pl>

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie „Zapytania ofertowego” o wartości **nieprzekraczającej 130.000 zł** i zostało oznaczone przez Zamawiającego znakiem **SZZ.251.85.2022.R**. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na ten znak.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącego ujęcia wody podziemnej (studni nr 3) z utworów kredowych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim oraz jego uruchomienie. Zakres obejmuje:

- Demontaż głowicy studziennej wraz z przewodami tłocznymi
- Demontaż trzech istniejących pomp głębinowych
- Pomiar głębokości średnicy otworu studziennego
- Posadowienie w istniejącej rurze osłonowej o średnicy \varnothing 456,0 mm kolumny rur okładzinowych średnicy \varnothing 273,0 mm do końcowej głębokości 50,0m p.p.t.
- Zacementowanie szczelnie całej przestrzeni poza rurowej od powierzchni terenu do 50,0m p. p. t.
- Po związaniu cementu pogłębienie poprzez dowiercenie istniejącego otworu do głębokości 99,0 m p.p.t. wiertnicą o średnicy \varnothing 216,0mm
- Po uzyskanej żądanej głębokości w przypadku wystąpienia obwałowań bądź depresji poniżej rur osłonowych otwór należy zabudować kolumną rur filtracyjnych PCV na zakładkę z kolumną rur osłonowych – dozór geologiczny ustali rodzaj i wymiary filtra
- Montaż nowej pompy i automatyki sterującej (możliwość wykorzystania istniejącego okablowania)
- Pomiar głębokości i średnicy otworu, połączony z ewentualnym odbiorem zasypu, oraz pomiar zalegania poziomu zwierciadła wody.
- Przeprowadzenie próbných pompowań wraz z ustaleniem składu chemicznego i bakteriologicznego wody

Szczegóły zakresu i sposób wykonania robót geologicznych określa „Projekt Robót Geologicznych” (załącznik nr. 4 do Zapytania

Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. Termin realizacji zamówienia:

45 dni o dnia podpisania umowy.

5. Forma i miejsce składania ofert:

Wypełnione Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY, Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - KLAUZULA INFORMACYJNA należy przesłać e-mailem na adres: oferty@szpital-tomaszow.pl, nie później niż do dnia 12.01.2023 r. do godz. 12:00.

6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Marcin Piwko
Dział Zamówień Publicznych
tel. 84 6644411 do 19 wew. 500
e-mail: zampub@szpital-tomaszow.pl

7. Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

KRYTERIA	WAGA KRYTERIUM
CENA [C]	100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto spośród wszystkich ofert.

8. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Załączniki stanowiące integralną część ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
- Załącznik nr 2 - UMOWA (PROJEKT)
- Załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA
- Załącznik nr 4 - PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Tomaszów Lubelski dnia 29.12.2022r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Tomaszowie Lubelskim
Dariusz Gałecki
tel. med. Dariusz Gałecki