



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21,
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: http://szpital-tomaszow.pl



Tomaszów Lubelski dnia 2012-01-25

SPZOZ/P.N./03/2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na:

„Przebudowa stacji transformatorowej dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim”.

nr sprawy SPZOZ/P.N./03/2011

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy inwestor dopuszcza możliwość zastosowania zamiast rozdzielnicy SN typu ROTOBLOK SF produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa rozdzielnicę innego producenta z wyposażeniem w aparaty zgodne pod względem parametrów technicznych z projektem wykonawczym w przebudowywanej stacji transformatorowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiast rozdzielnicy SN typu ROTOBLOK SF produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa rozdzielnicę innego producenta z wyposażeniem w aparaty zgodne pod względem parametrów technicznych z projektem wykonawczym w przebudowywanej stacji transformatorowej.