



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel: (84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-20-50,
email: zampub@szpital-tomaszow.pl, www: http://szpital-tomaszow.pl



Tomaszów Lubelski, dnia 01.07.2020r.

Nazwa zamówienia: **Dostawy węgla kamiennego w sortymencie Miał I oraz Kostka.**
Numer sprawy: **SZZ.251.23.2020.PW**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie

W związku z faktem, iż od dnia 01.07.2020 r. obowiązuje zakaz sprzedaży miałów węglowych przeznaczonych do zużycia w gospodarstwach domowych i w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, proszę o udzielenie informacji, czy Państwa kotłownia, w której będzie spalany określony w SIWZ miał węglowy posiada moc cieplną min. 1MW ? Jeśli tak, będą Państwo mogli zużywać miał węglowy, pod warunkiem jednak, iż przed dokonaniem zakupu przedłożą Państwo sprzedawcy kopię zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie przez Państwa jako nabywcę, instalacji spalania innej niż o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, wystawionego przez organ ochrony środowiska, który wydał pozwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt. 1 albo 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), albo przyjął zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.

Odpowiedz:

Zamawiający posiada kotłownię o moc cieplnej powyżej 1MW, w której będzie spalany określony w SIWZ miał węglowy. Stosowny dokument potwierdzający prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jako nabywcę, instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW, wystawione przez organ ochrony środowiska, zostanie przesłany wykonawcy z chwilą zakupu pierwszej partii towaru.

Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lub.
mgr inż. Ryszard Zyza